

**Poder Judicial de Puerto Rico**  
**Oficina de Administración de los Tribunales**  
**Junta de Subastas**

**Lcda. Karrie L. Opio Rodríguez**  
Secretaria de la Junta de Subastas

28 de abril de 2023

**Aviso de Enmienda I**

**Subasta Formal 23-69F**  
**Trabajos Eléctricos y Mantenimiento de Sub-estación**  
**Edificio World Plaza**

Estimados señores:

La Junta de Subastas del Poder Judicial procede con las siguientes enmiendas y aclaraciones a las especificaciones de esta subasta:

- **Página 3**

**II. ESPECIFICACIONES:**

*KLP* **Se eliminan** los sub incisos (a), (b) y (c) del inciso #2 de la parte sobre “Trabajos requeridos” relacionados con los servicios de mantenimiento preventivo.

- **Página 15**

**-Se aclara** que el “allowance” para los costos de vía libre será por la cantidad de \$1,400.00.

Luego de recibir preguntas de las compañías licitadoras la Junta de Subastas del Poder Judicial procede a emitir las siguientes aclaraciones relacionadas a las especificaciones de la subasta de referencia:

**Juan F. García Inc.**

- **Pregunta sometida:** Durante la visita al sitio, se nos indicó que los trabajos requeridos en la página 2, de la invitación a subasta formal 23-69, para los servicios de mantenimiento preventivos Artículo 2a, 2b y 2c no forman parte de esta subasta. Favor de confirmar.

**Se contesta lo siguiente:** Se eliminan los sub incisos (a), (b) y (c) del inciso #2 de la Parte II sobre “Especificaciones” incluidos en las páginas 3 y 4 de la Invitación.

- **Pregunta sometida:** En la visita al sitio se verificó el mounting kit del breaker de 800A existente. No se pudo determinar si el mounting kit existente es compatible con el breaker nuevo de 1000AT/1200AF. Le consultamos a nuestro suplidor de GE para poder proveer un mounting kit nuevo para el breaker de 1000A y la contestación

de GE fue: "OBSOLETE ITEM, NO DIRECT REPLACEMENT". Favor de indicar cómo se hará la conexión eléctrica del breaker de 1000A a las barras del switchboard.


**Se contesta lo siguiente:** Las compañías licitadoras deberán presentar un submittal para la instalación del breaker nuevo de 1000AT/1200AF el cual será evaluado como parte de la oferta.

**Otros requisitos, términos, especificaciones, condiciones y aspectos de esta Subasta permanecen inalterados.**

Nuestra oficina procederá a enviar vía correo electrónico este Aviso de Enmienda I a los licitadores que comparecieron a la Reunión Pre Subasta compulsoria. Además, el mismo será publicado en el portal cibernético del Poder Judicial.

**Será responsabilidad de cada compañía licitadora incluir con su oferta este Aviso de Enmienda I. No incluir este Aviso de Enmienda I con la oferta podrá constituir el rechazo de la misma.**

Cordialmente,

  
Karrie L. Opio Rodríguez