

Poder Judicial de Puerto Rico
Oficina de Administración de los Tribunales
Junta de Subastas

Lcda. Karrie L. Opio Rodríguez
Secretaria de la Junta de Subastas

29 de febrero de 2024

Aviso de Enmienda I

Subasta Formal 24-55F
Mejoras Físicas a la Entrada Principal Vehicular del Tribunal Supremo

Estimados señores:

La Junta de Subastas del Poder Judicial procede con las siguientes aclaraciones y enmiendas a las especificaciones de esta subasta:

-**Se aclara** que el alcance de la obra incluirá la demolición selectiva requerida para realizar las mejoras dentro del área completa de intervención, incluyendo la fuente existente, equipos, luminarias, terminaciones (granito), pavimento, cunetones, encintados y tuberías bajo tierra (excepto desagüe pluvial). Se dispondrá de los escombros en un lugar certificado por las agencias públicas con jurisdicción.

KLP -**Se aclara** que el acero que será utilizado en la obra deberá ser "Buy America Act" y del tipo encapsulado con pintura epóxica (varillas verdes).

-**Se aclara** que la plancha de acero inoxidable 1/4" en forma circular del detalle A/A-3.0 será SS tipo 316.

-**Se aclara** que las especificaciones técnicas de los documentos de construcción/subasta incluyen *SECTION 01001 – STATED ALLOWANCES* (3 páginas). Para destacar la importancia de tomar en consideración la cantidad de \$50,000.00 en la oferta, se incluye dicha especificación en el presente documento.

-Se acompaña la nueva hoja A-4.0 – Detalles, con especificaciones adicionales de procedimientos de construcción y terminaciones. Además, los detalles señalan lo relacionado con el drenaje periferal, encintados a reemplazar y la definición de materiales. El escrito principal lee:

- A. Cuando la losa de hormigón principal (Structural Slab) sobre relleno compactado esté fundida y comience el flotado, se le aplicarán a toda la superficie SOLOMON COLORS, Day 1 Colloidal Silica Finishing Aid.
- B. Cuando fragüe dicha losa principal y esté lista para recibir la losa secundaria (Finish Layer), se le aplicará a toda la superficie SPECICHEM, SpecPrep SB bonding adhesive & anti-corrosion rebar coating.

- C. Al hormigón de la losa secundaria de rodaje (sobre la principal) se le mezclará con 4.0lbs por yarda cúbica de UltraFiber500 (fibra de celulosa). También se mezclará pigmento SOLOMON COLORS Color-Flo Integral Color; serán dos (2) colores en patrón contrapeado con textura de cepillo: 5092 Avocado y 5092 & 5092 Hunter Green (4 x 6.25lb [bolsas] por yarda cúbica). Los bordes de cada recuadro se 'pulirán' (aprox. 1") con llana de orilla. Una vez esté fundida y comience la textura cepillada, se les aplicarán a todas las superficies SOLOMON COLORS, Day 1 Colloidal Silica Finishing Aid.
- D. El fondo de la ranura de desagüe, detalle A-3.0/6, se le aplicará con una capa de 1/2" (mínimo) de RAPIDSET LevelFlor, Self-Leveling Underlayment.
- E. Para crear las anillas interiores y la esfera central (máximo 2" espesor) se utilizará SPECICHEM, SC Precision Grout HS (bolsas 50lbs). Dicho "grout" se mezclará con pigmento SOLOMON COLORS Color-Flo Integral Color 5092 Hunter Green (4 x 6.25lb [bolsas] por yarda cúbica). Antes de iniciar la aplicación del SC Precision Grout HS, la superficie de hormigón (previamente fundido, se cubrirá con SPECICHEM, SpecPrep SB bonding adhesive. Una vez se comience la texturización por el artista (piezas artesanales), se les aplicarán a todas las superficies SOLOMON COLORS, Day 1 Colloidal Silica Finishing Aid.
- F. Al hormigón de la pieza escultural ("Tazón") se le mezclará con 4.0lbs por yarda cúbica de UltraFiber500 (fibra de celulosa). Para facilitar el descimbre, se aplicará a la formaleta SPECICHEM, Bio Strip WB form release agent. Luego del fundido/descimbre, se cubrirá con ALCHEMCO, DuraTite Concrete Crystalline Admix. La terminación será con SKIN, Swimming Pool Microplaster, color blanco (producto de Italia). El acabado será similar a porcelanato.
- G. Al final de los trabajos, todas las superficies serán cubiertas con dos (2) manos de PROSOCO Saltguard WB.

KLOR

Estas especificaciones adicionales sustituyen cualquier nota incluida en los (otros) dibujos de construcción y pliegos de subasta. Se aclara que de existir algún conflicto entre lo indicado en la hoja A-4.0 (nueva) y los dibujos de construcción o pliegos originales, estas especificaciones adicionales prevalecen.

-Se aclara que toda oferta cumplirá a cabalidad con las especificaciones y detalles contenidos en los dibujos de construcción. Cualquier material alternativo que las compañías licitadoras estén contemplando presentar deberá ser igual a lo especificado en términos de calidad, estética y funcionamiento/rendimiento ("performance").

-Se aclara que en los dibujos S-1.0 y S-1.1 se incluyeron unas notas indicando "*finish by others?*" o "*finish layer by others?*". Los detalles estructurales con notas son particulares para el refuerzo y fundición del hormigón. La terminación de la pieza resultante del moldeado está minuciosamente descrita en los dibujos arquitectónicos y en este Aviso de Enmienda I.

-Se acompañan como anejos los siguientes documentos en formato PDF:

- hoja A-1.0 –revisada (12/22)– *Planta Propuesta – Entrada Vehicular*, con la definición de área extendida de pavimento de rodaje existente (con su especificación), encintados a reemplazar y referencia de detalles en la hoja A-4.0 (nueva).
- hoja A-4.0 –revisada sobre detalles, con especificaciones adicionales de procedimientos de construcción y terminaciones.


- Documento titulado *Subsoil Exploration and Geotechnical Engineering Report for New Pavement at Tribunal Supremo de Puerto Rico* preparado por Geotechnical Engineering Services, PSC
- Section 1001 Stated Allowances
- Documento sobre “Desglose de Propuesta” el cual les servirá para presentar su oferta por partidas.

Otros requisitos, términos, especificaciones, condiciones y aspectos de esta Subasta permanecen inalterados.

Nuestra oficina procederá a enviar vía correo electrónico este Aviso de Enmienda I a los licitadores que comparecieron a la Reunión Pre Subasta compulsoria. Además, el mismo será publicado en el portal cibernético del Poder Judicial.

Será responsabilidad de cada compañía licitadora incluir con su oferta este Aviso de Enmienda I. No incluir este Aviso de Enmienda I con la oferta podrá constituir el rechazo de la misma.

Cordialmente,


Karrie L. Opio Rodríguez

Anejos Hoja A-1.0 Enmendada
Hoja A-4.0 Enmendada
Subsoil Exploration and Geotechnical Engineering Report for New Pavement at Tribunal Supremo de Puerto Rico
Section 1001 Stated Allowances
Desglose de Propuesta

